



Productcertificaat K48872/06

Uitgegeven 2024-06-01

Vervangt K48872/05

Pagina 1 van 2

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Uro-Flame B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K 643/02: "Vaste brandblusinstallaties. Slangsystemen: Vaste slanghaspels met vormvaste slang" d.d. 01-02-2012,

waarvan de aanvullende eisen uit

EN 671-1: 2012: "Vaste brandblusinstallaties: Brandslangsystemen - Deel 1: Brandslanghaspels met vormvaste slang".

onderdeel uitmaken.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

CERTIFICAAT

288171015

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Onderneming
Uro-Flame B.V.
Noorderbaan 4
5388 RB NISTELRODE
Tel. +31 (0)412- 61 06 01
www.uro-flame.eu



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Vaste slanghaspels met vormvaste slang

Technische specificatie

De onderstaande typen behoren tot dit certificaat

fabrikaat: Uro-flame BV

type: Urohaspel

slangopname: 20, 25 of 30 meter

nominale binnendiameter slang: 13, 19 of 25mm

bladdiameter: 425, 525, 625 of 725 mm

inbouwdiepte: 127, 157 of 177 mm

werkdruk: 15 bar

*Note: Op verzoek van de afnemer mogen de bovengenoemde uitvoeringen van haspelbladen met afwijkende kleuren of zonder coating worden geleverd. Hierbij geldt wel dat deze haspels niet onder NEN-EN 671-1 vallen. Volgens NEN-EN 671-1 moet de kleur van het haspelblad **ROOD** zijn, afwijking op de kleur doet geen afbreuk op de functionaliteit.*

Toepassing en gebruik

Vaste slanghaspels met vorm vormvaste slang zijn bedoeld voor brandblusdoeleinden en kunnen worden aangesloten op drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 30°C.

Merken

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk:

- aan de voorzijde van het haspelblad;
- op de slang.

Verplichte aanduidingen:

- handelsnaam en/of –merk;
- nummer van de Europese Norm;
 - EN 671-1 op de haspel;
 - EN 694 op de slang;
- productiejaar;
- maximale werkdruk;
- slanglengte en middellijn;
- nominale middellijn van de doorlaat van de straalpijp (aangebracht op de straalpijp).

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Uro-Flame B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.